

(Directives 2009/142/CE « Appareils à gaz » et 92/42/CE « Rendement des chaudières »)  
(« Gas appliances » 2009/142/EC and 92/42/EC « Boilers efficiency » Directives)

**Numéro : 1312BT5261** (rév. 6)

**CERTIGAZ**, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :  
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabriqué par :**  
*Manufactured by :* FONDERIE SIME SpA  
Via Garbo, 27  
I-37045 LEGNAGO (VR)
- **Marque commerciale et modèle(s) :**  
*Trade mark and model(s) :*

<b>SIME</b>
-------------

  
  - PRAKTIKA DGT 25 BF – PRAKTIKA DGT 30 BF
  - METROPOLIS DGT 25 BF – METROPOLIS DGT 30 BF
- **Genre de l'appareil :**  
*Kind of the appliance :* CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE  
LOW TEMPERATURE BOILER  
Types : B22P ; B52P, C12, C32, C42, C52, C62, C82  
C12X, C32X, C42X, C52X, C62X, C82X
- **Désignation du type :**  
*Type designation :* METROPOLIS DGT...BF

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
FR	20/25; 28-30/37	I2E+3+
ES-GB-GR-PT-IT-IE-CH-CZ-SK-SI	20; 28-30/37	I2H3+
DK-SE-FI-EE-LT-LV-NO-BG-RO	20 ; 30	I2H3B/P
AT	20 ; 50	I2H3B/P
DE-LU	20;50	I2E3B/P
PL	20,37	I2E3B/P
DE	20;50	I2ELL3B/P
HU-NL-IS	30	I3B/P
HU	25;30	I2H3B/P
BE	20/25	I2E+
BE-CY-MT	28-30/37	I3+
RO	20;30	I2E3B/P
NL	25;30-50	I2L3B/P
IT	20 ; 28-30/37	I2HM3+

est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 2009/142/CE et « Rendement des chaudières » 92/42/CE.  
is in conformity with essential requirements of 2009/142/EC « Gas appliances » and 92/42/EC « Boiler efficiency » directives.

**CERTIGAZ**  
Le Directeur Général

  
Vincent DELARUE

Neuilly le : 15 avril 2011

Rév. 6 : 1312BT5261 du 2008/12/31

**PERFORMANCES ENERGETIQUES**

## ENERGY PERFORMANCE

Directive 92/42/CE « Rendement des chaudières »  
92/42/EC « Boilers efficiency » Directive

**Annexe au certificat****Numéro : 1312BT5261** (rév. 6)

- **Fabricant :**  
*Manufacturer :*

**FONDERIE SIME SpA**  
**Via Garbo, 27**  
**I-37045 LEGNAGO (VR)**

- **Type de chaudière :**  
*Type of boiler :*

**CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE**  
**LOW TEMPERATURE BOILER**  
*Types : B22P ; B52P, C12, C32, C42, C52, C62,*  
*C82, C12X, C32X, C42X, C52X, C62X,*  
*C82X*

<b>Marque commerciale et Modèle(s)</b> <i>Trade mark and Model(s)</i>	<b>Label</b> <i>Label</i>	
<table border="1"><tr><td><b>SIME</b></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ PRAKTICA DGT 25 BF</li><li>➤ PRAKTICA DGT 30 BF</li><li>➤ METROPOLIS DGT 25 BF</li><li>➤ METROPOLIS DGT 30 BF</li><li>➤ OPEN DGT 25 CA</li><li>➤ OPEN.ZIP DGT 25 CA</li><li>➤ OPEN DGT 25 CA E</li><li>➤ OPEN DGT 25 CA I</li></ul>	<b>SIME</b>	<b>3 ★</b>
<b>SIME</b>		

Neuilly le : 15 avril 2011

Rév. 6 : 1312BT5261 du 2008/12/31